

**Протокол итогов №76
по итогам закупу работ способом запроса ценовых предложений.**

г. Астана

«30» июля 2025 года

Заказчик/организатор закупок: АО "Национальный научный медицинский центр", РК, 010000, г.Астана, пр. Абылай хана, дом 42.

1. АО «Национальный научный медицинский центр» (далее – АО «ННМЦ») в соответствии Правилами закупок товаров, работ и услуг, утвержденным Решением Совета директоров АО «Национальный научный медицинский центр» протокол №11 от «07» декабря 2022 года (далее – Правил) осуществил закуп товаров способом запроса ценовых предложений.
2. Перечень закупаемых товаров, краткое описание, цена закупаемых товаров, перечень потенциальных поставщиков, представившие ценовые предложения в установленные сроки приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.
3. По результатам рассмотрения:
 - 3.1. По результатам рассмотрения следующего лота закупка признана несостоявшейся, так как было представлено менее двух ценовых предложений от потенциальных поставщиков, что соответствует п. 10.8 Правил:

Лот №1 — ТОО «Проектные Энергетические Системы», г. Астана, пр. Абылай Хана, 14/2, кв. 13. Сумма договора — 4 740 200 (четыре миллиона семьсот сорок тысяч двести) тенге. Закупка признана несостоявшейся, поскольку ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «ElectroKazSnab» было отклонено по причине несоответствия условиям объявления, а именно — из-за превышения установленной цены.

Ценовое предложение потенциального поставщика ТОО «ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS» было отклонено по причине несоответствия заявленному производителю.
 4. В соответствии с пп. 9.1 и 10.14 Правил, при наличии одного не отклонённого ценового предложения от потенциального поставщика закупка осуществляется способом из одного источника — у данного поставщика.
 5. Отделу закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 12 Правил.

**Заместитель председателя правления
по медицинской деятельности**



Купенов Б.Г.

Таблица цен к протоколу итогов №76 от 30.07.2025г

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Кол-во	Цена без НДС	Сумма без НДС	ТОО ERNES INDUSTRIAL POWER SYSTEMS 25.07.25г 11:45ч	ТОО Проектные Энергетические Системы 25.07.25г. 8:10ч	ТОО ElectroKazSnab 25.07.25г. 8:10ч
1	Работы по демонтажу и монтажу ИБП FORTE Модель Green Power 33040S Тип – On-Line 3ф вход/3ф выход Мощность - 40 кВА (40 кВт) коэф. мощности – 1,0 Габариты ШxВxГ(мм) – 250x868x900 Вес ИБП с внутренними батареями 239 кг. В Комплекте: Аккумуляторные батареи на 15 минут	Производитель: FORTE, Green Power 33040S Применение: Автоматизация, Медицинские ИБП, Промышленные ИБП, Серверы и сфера IT, Системы безопасности, Телекоммуникации, Транспорт, ЦОД Тип: On-line Мощность, кВА: 40 кВа кол-во фаз вход/выход: 3ф вход/3ф выход Входной коэффициент мощности при 100% нагрузке: 0,99 Выходной коэффициент мощности: 1,0 Напряжение, В: 220, 230, 240, 380, 400, 415 Поддерживаемые типы аккумуляторов: внешние Подключение в параллель: Да Трансформатор гальванической изоляции: Нет Формфактор: Вертикальный корпус (Tower) Степень защиты корпуса (IP): 20 Шум, дБ (на расстоянии 1 м): 64 Ширина, мм: 250 Высота, мм: 655 Глубина, мм: 580 Вес, кг: 239/46 Аккумулятор 60 шт, 9 а/ч	работа	1	4 740 200	4 740 200	4 180 000	4 740 200	5 394 400